



Poznań, dnia 21.06.2017 r.

Nasz znak: ZDP.WI.4501.9.3/17

Dotyczy: Przebudowa dróg 2425P i 2859P w m. Żydowo, gmina Rokietnica

Wasz znak: -

WEBA Beata Rajch

**Lusówko ul. Hiacynta 34
62-080 Tarnowo Podgórne**

Zarząd Dróg Powiatowych w Poznaniu w odpowiedzi na pismo z dnia 16.06.2017 r. dot. zadania jak w tytule uzgadnia projekt budowlany przebudowy drogi powiatowej z następującymi uwagami:

1. należy podać w pkt. 2.1 Opisu Technicznego kategorię ruchu KR2
2. na przekrojach normalnych wymiary chodnika należy podawać jako wymiary netto, bez wliczania do nich krawężników i obrzeży
3. przyjąć warstwę ścieralną z SMA8 na asfalcie zwykłym 50/70 (pkt. 2.2 Opis Techniczny i Rys. 3 Przekroje normalne) o zawartości parafiny poniżej 1% (w SST * wymaganie podwyższone)
4. przyjąć warstwę wyrównawczą z AC11W na asfalcie zwykłym 35/50
5. należy skorygować literówki (pkt. 1.7, Rys. 3 – tytuł schematu zjazdu, w legendzie wpisać przy kostce betonowej – typu domino).

**Z-ca Dyrektora ds. inwestycyjnych
ZARZĄDU DRÓG POWIATOWYCH
W POZNANIU**

Marek Berezecki
upr. bud. nr 298/85/PW
upr. bud. nr 196/86/PW

Otrzymują:

1. Adresat
2. aa

Sprawę prowadzi:

Ewa Zaleska - Misiótek
Tel. 61 859 34 76